

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском,
Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 10п-26-2022
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 11 февраля 2022г.

г.Славянск-на-Кубани

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании решения № 9р-ВП-26-2022 от 25.01.2022

МБДОУ д/с к/в №10, Славянского района, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 74

ОГРН 1022304648398 ИНН 2349015475

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

в ходе плановой проверки выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст. 11, 17, 28, 29 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5.3 – в буфетной подготовительной группы №1 стена в зоне установки моечных ванн оклеена плиткой, которая окрашена масляной краской, краска имеет дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

п. 2.5.2 в раздевальной и групповой комнатах старшей группы, в следствие прорыва отопительной системы, пришел в негодность участок паркетной доски: вздыбlena, неровная, травмоопасная;

п. 2.2.4 покрытие подъезда собственной территории со стороны хозяйственной зоны имеет многочисленные дефекты;

п. 2.2.4 асфальтированная дорожка к теневому навесу 2 младшей группы разрушена;

п. 2.7.4 на пищеблоке над источниками выделения избытка тепла и влаги (моечные) отсутствует местная (локальная) система вентиляции (зонд), имеющаяся вентиляция на пищеблоке не исправна;

п. 3.1.2 в теневых навесах подготовительной, ясельной, старшей групп – требуется замена напольного покрытия, кровли (шифер протекает, пол деревянные с дефектами окрашивания, неровный, местами прогнил); теневой навес средней группы - требуется замена напольного покрытия (деревянный пол местами проваливается, прогнил, неровный, латы);

- п. 2.4.11 в подготовительной группе №2 у одного унитаза неисправен слив,

- п.п. 3.1.7, 2.4.11 в ясельной группе установлен унитаз для персонала (не имеет отдельной кабины), не исправен;

- п. 2.6.1, 2.4.11 при дефиците санитарно-технических приборов, в подготовительной группе №1 и в старшей группе из 3-х унитазов, 2 унитаза не исправны (не исправно канализование, необходим капитальный ремонт);

- п. 3.1.7 в старшей и подготовительной группах унитазы не оборудованы в отдельных кабинках для мальчиков и девочек (имеются только перегородки);

- п. 2.4.3 шкафы в буфетных групповых ячеек изношены, имеют многочисленные дефекты, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.11.1 не проводится ежегодная смена песка в песочницах на групповых площадках, не обследовался в 2021 году на соответствие гигиеническим нормативам;

- п.1.8 не осуществляется в полном объеме производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил: согласно разработанной и согласованной программы производственного контроля не проводились инструментальные замеры, не исследовалась вода и почва в 2021г.;

- пп. 2.9.5, 2.9.1, 2.9.3 в дошкольном учреждении не организованы и не проводятся профилактические и противоэпидемических мероприятий в полном объеме: не проводится ежегодный профилактический медицинский осмотр детей, согласно приказу МЗ РФ от 21.12.12 1346н "Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров", не представлены результаты обследования детей на контагиозные гельминтозы, не представлен журнал для инфекционных заболеваний; не организована вакцинация детей против гриппа (охват составил 5%), отсутствуют сведения о вакцинации детей по национальному календарю прививок, о проведении туберкулиновой пробы. Специализированные листы для внесения результатов скрининг – обследований не заполнены, учетные формы 026/У не ведутся, отсутствует мед. работник на протяжении 2 лет. Осмотр детей на педикулез проводится, журналы не представлены. Медицинский контроль за адаптационным периодом – проводят воспитатели в группах, заполняются листы адаптации на вновь поступающих детей в полном объеме. Утренний прием детей до 3-х лет проводят воспитатели (измерение температуры, осмотр зева, кожных покровов), (п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»);

- п. 3.1.8 допущен утренний прием детей в 1 младшую группу 07.02.2022г. без осмотра, за 07.02.2022г. не внесены записи осмотра детей в журнал утреннего фильтра (копия журнала прилагается);

Раздел IV, п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий": при проведении экспресс-исследований установлено, что температура горячей воды 02.02.2022 г. в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения, а именно: в водоразборном кране буфетных на 1 этаже в 1 младшей группе, средней группе, 2 младшей группе №2 ванной моечной столовой посуды ниже нормируемой и составила 53 °C, при нормируемой не ниже плюс 65 °C (протокол №12 от 02.02.2022г.), что способствует нарушению качества мытья посуды ручным способом при максимальных температурах (п. 3.10, 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20). В буфетных имеются водонагреватели, но подключение их не возможно в связи с износом э/проводки; СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

- п. 192 табл. 6.18 склад в помещении пищеблока для хранения сыпучей продукции не оборудован необходимым количеством среднетемпературных холодильных шкафов или сплит-системой, для обеспечения необходимой температурой хранения в жаркое время года;

- табл. 6.4 в туалетных комнатах на 3-ем этаже в 3-х группах для детей от 3 до 7 лет установлены взрослые унитазы, вмонтированные в бетон, вместо детских, что является нарушением требований; количество унитазов является недостаточным (установлено по 3 унитаза), из расчета на списочный состав детей (18-28 человек), из расчета 1 унитаз на 5 детей;

п. 8.1.4 (абзац второй), п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

Согласно проведенной оценке соответствия фактического питания меню основного (организованного) питания утвержденному примерному меню установлено, что за рассматриваемый период меню с 25.01.2022 по 07.02.2022г. меню фактического питания имело отклонения от примерного меню по следующим позициям:

- 25.01.2022 на завтрак не выдавалось кондитерское изделие указанное в примерном меню (2 день), дальнейшая корректировка не проводилась;

- 25.01.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на обед фактически было выдано 28 граммов хлеба, вместо 60 граммов;

- 26.01.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на обед выдавался хлеб, количество (вес) не указано и в меню-требований на выдачу продуктов вес также не указан;

- 27.01.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на завтрак фактически было выдано 35 граммов хлеба с маслом и сыром, вместо 60 граммов, согласно примерного меню;

- 27.01.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на обед выдавался бефстроганов из отварного мяса, количество (вес) не указано и в меню-требований на выдачу продуктов вес также не указан;

27.01.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на обед выдавался бефстроганов из отварного мяса, количество (вес) не указано и в меню-требовании на выдачу продуктов вес также не указан;

- 02.02.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на завтрак фактически было выдано 35 граммов хлеба с маслом и сыром, вместо 60 граммов, согласно примерного меню;

- 07.02.2022г. согласно ежедневного вывешиваемого меню на обед выдавались овощи соленые (конкретно какой продукт не указан), количество (вес) не указано и в меню-требовании на выдачу продуктов вес также не указан;

- не организовано использование в питании детей витаминизированных напитков промышленного выпуска (3 и 8 день примерного меню), вместо которых за наблюдаемый период с 25.01.2022 по 07.02.2022 детям предлагался сок;

- по меню требованиям не прослеживается использование в питании детей продуктов, согласно утвержденному примерному меню, обогащенных витаминами и микронутриентами: хлеб, печенье, мармелад, что подтверждается экспертым заключением №1073/25 от 08.02.2022г.

п. 5 ст. 12 ФЗ 23.02.13 № 15 ФЗ от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; п.5 Приказ Минздрава РФ от 20.02.21 №129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения":

- у входа (выхода) на территорию учреждения отсутствует знак о запрете курения табака (положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ д/с к/в №10 г. Славянска-на-Кубани, в лице заведующей
Дуболазовой Елены Викторовны

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований ст. 11, 17, 28, 29, 32 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; в срок до 24.10.2022

2. Организовать выполнение требований п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.2.4, 2.7.4, 3.1.2, 2.4.11, 3.1.7, 2.4.11, 3.1.7, 2.6.1, 2.4.3, 2.11.1, 1.8, 2.9.5, 2.9.1, 2.9.3, 3.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 24.10.2022

3. Организовать выполнение требований п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в срок до 24.10.2022

4. Организовать выполнение требований п. 192 табл. 6.18, Глава 6, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в срок до 24.10.2022

5. Организовать выполнение требований Раздел IV, п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в срок до 24.10.2022

6. Организовать выполнение требований п.п. 3.10, 2.15, 8.1.4, 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в срок до 24.10.2022

7. Организовать выполнение требований п. 5 ст. 12 ФЗ 23.02.13 № 15 ФЗ от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в срок до 24.10.2022

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до **24.10.2022г.** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

главный специалист-эксперт
Яковлева Анна Александровна


(подпись)

Предписание получил заведующий МБДОУ д/с к/в №10
Дуболазова Е.В. ✓

(подпись, ФИО)

11.02.2022
(дата)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)